



Volume minimo defrost della pdc da garantire:

WLW276 16-19-24	200 lt
WLW276 31-36-41	400 lt
WLW276 53-59	650 lt

Volume puffer, SE INCLUSO

WLW276 16-19-24	145 lt
WLW276 31-36-41	160 lt
WLW276 53-59	275 lt

In caso di cascate di WLW, applicare le regole della Planning Guide; contattare ufficio tecnico



